

Layeranforderungen Fernwärme (FH), Fernkälte (FK)
erdverlegte und Gebäudeleitungen

Layername	Farbe	Linientyp Grundriss	Linienstärke Grundriss	Linienstärke Schema	Beschreibung
FH_XXX.XX_VL	1	Continuous	0,35	0,50	Fernheizungsleitung - Vorlauf
FH_XXX.XX_VL_txt	7	Continuous	0,25	0,25	Fernheizungsleitung - Vorlauf Text
FH_XXX.XX_RL	1	Strichlinie	0,35	0,50	Fernheizungsleitung - Rücklauf
FH_XXX.XX_RL_txt	7	Continuous	0,25	0,25	Fernheizungsleitung - Rücklauf Text
FH_XXX.XX_stillgelegt	8	Continuous	0,25	0,25	Fernheizungsleitung - stillgelegt
FH_XXX.XX_Leck	6	Strichpunkt	0,25	0,25	Fernheizung - Leckageüberwachung
FH_XXX.XX_Armaturen	7	Continuous	0,25	0,25	Fernheizung - Armaturen
FK_XXX.XX_VL	5	Continuous	0,35	0,50	Fernkälteleitung - Vorlauf
FK_XXX.XX_VL_txt	7	Continuous	0,25	0,25	Fernkälteleitung - Vorlauf Text
FK_XXX.XX_RL	5	FK_RL	0,35	0,50	Fernkälteleitung - Rücklauf
FK_XXX.XX_RL_txt	7	Continuous	0,25	0,25	Fernkälteleitung - Rücklauf Text
FK_XXX.XX_stillgelegt	8	Continuous	0,25	0,25	Fernkälteleitung - stillgelegt
FK_XXX.XX_Leck	6	Strichpunkt	0,25	0,25	Fernkälte - Leckageüberwachung
FK_XXX.XX_Armaturen	7	Continuous	0,25	0,25	Fernkälte - Armaturen

Hinweise

XXX.XX ist durch die jeweilige Anlagennummer zu ersetzen.

Beispiel: FH_521.01_VL

Die Layerdefinitionen können über das AutoCAD-DesignCenter aus der "Symbolbibliothek_544_Fernwärme-Fernkälte.dwg" in die aktuelle Zeichnung importiert werden.