

Layerbezeichnung im Gewerk 475 Feuerlöschanlagen

Layername	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Beschreibung
SPR_NAV00_hauptltg	5*	Continuous	1,00	Nassalarmventilstation 00 - Hauptleitung
SPR_NAV00_nebenltg	5*	Continuous	0,50	Nassalarmventilstation 00 - Nebenleitung
SPR_NAV00_hgd	7	Continuous	0,25	Nassalarmventilstation 00 - Sprinklerkopf hängend
SPR_NAV00_sthd	7	Continuous	0,25	Nassalarmventilstation 00 - Sprinklerkopf stehend
SPR_NAV00_hr	7	Continuous	0,25	Nassalarmventilstation 00 - Sprinklerkopf Hohlraum
SPR_NAV00_sws	7	Continuous	0,25	Nassalarmventilstation 00 - Seitenwandsprinkler
SPR_NAV00_symbol	7	Continuous	0,25	Nassalarmventilstation 00 - Armaturen und Geräte
SPR_NAV00_txt	7	Continuous	0,25	Nassalarmventilstation 00 - Nennweiten/Dimensionierung
SPR_SPV00_hauptltg	130*	Continuous	1,00	Sprühflutanlage (= Fernschaltventil) 00 - Hauptleitung
⋮				
SPR_VTAV00_hauptltg	24*	Continuous	1,00	vorgesteuerteTrockenalarmventilstation 00 - Hauptleitung
⋮				
SPR_TAV00_hauptltg	73*	Continuous	1,00	Trockenalarmventilstation 00 - Hauptleitung
⋮				
SPR_txt	7	Continuous	0,25	Allgemeintexte (Rohrachse (RA), Rohrsohle (RS), Informationstext, Strangnummer)
SPR_bem	7	Continuous	0,25	Bemassung
SPR_einspng	7	Continuous	1,00	Einspeisung zur Sprinklerzentrale
HYD	18	HYD	0,35	Hydrantenleitung
HYD_txt	7	Continuous	0,25	Hydrantenleitung - Text
HYD_symbol	7	Continuous	0,25	Hydrantenleitung - Armaturen und Geräte
GLOE	30	GLOE	0,35	Gasleitung (CO2, etc.)
GLOE_txt	7	Continuous	0,25	Gasleitung - Text
GLOE_symbol	7	Continuous	0,25	Gasleitung - Armaturen und Geräte
SLA	140	SLA	0,35	Schaumlöschanlage Leitung
SLA_txt	7	Continuous	0,25	Schaumlöschanlage - Text
SLA_symbol	7	Continuous	0,25	Schaumlöschanlage - Armaturen und Geräte
LW	1	LW	0,35	Löschwasserleitung
LW_txt	7	Continuous	0,25	Löschwasserleitung - Text
LW_symbol	7	Continuous	0,25	Löschwasserleitung - Armaturen und Geräte

* Gruppenbezeichnung (Nummerierung) und Layerfarbe ändert sich nach Vorgabe der Fachabteilung

Hinweis: Die Layerdefinitionen können über das AutoCAD-DesignCenter aus der "Symbolbibliothek_475_Feuerlöschtechnik.dwg" in die aktuelle Zeichnung importiert werden.

Stillgelegte Leitungen (nicht zurückgebaute) bitte jeweils auf einen Layer mit dem Suffix "_still" legen. Diese Layer sollen jeweils die Farbe 8 (grau) haben und ausgeblendet sein.