

FMG - TEWN	Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz der Flughafen München GmbH (FMG)	
-------------------	--	---

1. Anschrift des Verteilnetzbetreibers (VNB):

Flughafen München GmbH
Abt. TEW – Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft
Nordallee 26
85356 München
Tel. 089 / 975 – 5 12 50 Fax 089 / 975 – 5 12 06

Anschrift des Anmelders / Kunden:

Name, Vorname, Firmenname
 Straße und Haus-Nr.
 PLZ, Ort
 Tel.
 E-Mail

Unterschrift/Stempel:

2. Angaben zum Anschlussobjekt:

Gebäude / Bauwerks-Nr.:
 Geplante Nutzung:
 Vorgesehene Realisierung der elektrotechnischen Ausstattung:
☐ FMG im Auftrag des Kunden ☐ vom Kunden beauftragte Firma

Terminwunsch:**3. Beauftragte Installationsfirma oder projekt. Ing.-Büro**

Name, Vorname, Firmenname
 Straße und Haus-Nr.
 PLZ, Ort
 Tel.
 E-Mail

4. Betreiber NSHV- Abgang

	Firma / FMG-Abt.
Vorläufiger Betreiber	
Endgültiger Betreiber	

5. Auszuführende Arbeiten:

- ☐ Die Erstellung eines Stromanschlusses
☐ Die Änderung eines Stromanschlusses
☐ Den kurzzeitigen Stromanschluss (z.B. Baustelle)
☐ Die Aufstellung/Änderung von Eigenerzeugungsanlagen (siehe TAB Anhang 6)
☐ Der Anschluss von Ladestationen für E-Mobilität
☐

6. Gewünschte Netzversorgung: Im Endausbau gleichzeitig benötigte Gesamtleistung:

- ☐ Normalnetz (NN) kW
☐ Allg. Ersatznetz (AEV/GEV-A) kW
☐ Besonders Gesich. Ersatznetz (BEV/GEV-B) kW
☐ Schnelle Ersatzstrom Versorgung (SEV) kW

7. Rechnungsempfänger:

☐ FMG Abteilung:
 PSP-Element:
 Auftrags.-Nr:

☐ Externe Kunden
 Name, Vorname, Firmenname
 Straße und Haus-Nr.
 PLZ, Ort
 Tel.
 E-Mail
 Ansprechpartner

8. Bereitstellung eines Zähler- und zusätzlichen Kommunikationsplatz

Ein 3-Punkt Zählerplatz und ein zusätzlicher Kommunikationsplatz incl. 2 LAN-Ports müssen jeweils nach den geltenden Technischen Anschlussregeln (TAR) zur Verfügung gestellt werden.
 Arbeiten müssen mit 14-tägiger Vorlaufzeit angemeldet werden.

Stromwandler bei Wandlermessung (halbindirekte Messung)

Es sind Verrechnungswandler der Klasse 0,5s einzusetzen und für einen Arbeitsbereich von 30% - 100% zu dimensionieren.
 Dabei ist die thermische Bemessungsdauerstromstärke 1,2 x Nennstrom zu berücksichtigen.

9. Es sollen angeschlossen werden (siehe TAR / TAB 2019) ¹⁾

	Anz. Stück.	Einzelleistung kW	Ges. Leistung kW	Verwendungszweck / Anmerkungen
Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen ohne Rückwirkungen auf das Verteilernetz				
Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen mit Rückwirkungen auf das Verteilernetz ²⁾				
Ladestationen für E-Mobilität				
Der Anmeldung sind beizufügen: 1) Bei nicht ausreichendem Platz in der vorbereiteten Tabelle bitte Beiblatt dem Antragsformular anfügen 2) Für Geräte mit Netzrückwirkungen entsprechende Datenblätter				

10. Berechnung der Zuleitung

Der Anschlussnehmer hat den erforderlichen Kabelquerschnitt zu berechnen.

Anzahl der Kabel/ Parallelkabel	Typ	Querschnitt	Absicherung (Überlast)

